

Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE

Affaire suivie par :

DD28 - 02.38.77.33.68

Destinataire(s)

MONSIEUR LE PRESIDENT - CC ENTRE BEAUCE ET PERCHE
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE VILLEBON
MONSIEUR LE DIRECTEUR - LES EAUX BEAUPERCHOISES

La synthèse annuelle 2024 de la qualité de l'eau par commune (infofacture) est disponible au lien suivant :
<https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/qualite-de-leau-potable-synthese-annuelle-par-commune-info-facture> et ci-après les
résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

CC ENTRE BEAUCE ET PERCHE SEMOP

Prélèvement	00129923	Commune	VILLEBON
Unité de gestion	0874 CC ENTRE BEAUCE ET PERCHE SEMOP	Prélevé le :	mercredi 03 juin 2026 à 13h05
Installation	UDI 001027 SECTEUR CHUISNES	par :	AGM
Point de surveillance	S 0000004842 LE BOURG DE VILLEBON	Type visite :	AA
Localisation exacte	2 RUE DE LA DOYENNÉ		

Mesures de terrain

Température de l'eau
pH
Chlore libre
Chlore total

Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
20,3	°C				25,00
7,1	unité pH			6,50	9,00
0,25	mg(Cl2)/L				
0,26	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : AX

Code SISE de l'analyse : 00135806

Référence laboratoire : LSE2606-22860

Analyse effectuée par :

Type de l'analyse :

Code SISE de l'analyse :

Référence laboratoire :

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00129923)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Chartres, le 10 juin 2026

P/le Préfet,
P/ le directeur départemental,
l'Adjoint au Directeur
Départemental,
L'Ingénieur.e d'Etudes Sanitaires

signé :

Aurélien MARCEL